

## Обґрунтування закупівлі на 2024 рік

**(42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої)**

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»:

**Замовник:** Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас».

**Код за ЄДРПОУ:** 03564045

**Найменування предмета закупівлі:** Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Затвори (клапани) зворотні Ду 800,1000), код згідно ДК 021:2015 - 42130000-9.

**Вид процедури:** Відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-11-29-015479-а

**Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:** Очікувана вартість становить - 1 125 430,00 грн. з ПДВ

**Обсяг виконання:** закупівля арматури трубопровідної в кількості 2 шт.

**Строк виконання робіт:** по 28 лютого 2025 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

1.) Затвор (клапан) зворотний поворотний сталевий, приварний, 19с72нж DN 800 – ДСТУ EN 16767:2017 PN 10 кгс/см<sup>2</sup> Tmax. +450 °С Робоче середовище: вода, пара Будівельна довжина: 650 мм Приєднання: приварне Матеріал корпусу, захлопки: Ст09Г2С Матеріал валу: Ст20Х13 Матеріал наплавлення ущільнень корпусу, захлопки: ПП-Нп12Х13Н2С2-Г-1,6 Герметичність в затворі: клас «А» по ДСТУ ISO 5208:2008

2.) Затвор (клапан) зворотний поворотний сталевий, приварний, 19с72нж DN 1000 - ДСТУ EN 16767:2017 PN 10 кгс/см<sup>2</sup> Tmax. +450 °С Робоче середовище: вода, пара Будівельна довжина: 880 мм Приєднання: приварне Матеріал корпусу, захлопки: Ст09Г2С Матеріал валу: Ст20Х13 Матеріал наплавлення ущільнень корпусу, захлопки: ПП-Нп12Х13Н2С2-Г-1,6 Герметичність в затворі: клас «А» по ДСТУ ISO 5208:2008.

Конструкція затворів зворотних повинна мати конструктивне зміщення осі опор захлопки щодо осі трубопроводу, суцільний вал та забезпечувати можливість обслуговування підшипникових вузлів без необхідності демонтажу затворів з трубопроводу.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** власні кошти підприємства

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», на підставі аналізу комерційних пропозицій від потенційних учасників. На підставі проведеного аналізу комерційних пропозицій прийнято рішення оголосити закупівлю вартістю 1 125 430,00 грн з урахуванням ПДВ.

Назва номенклатурної позиції	Ціна пропозиції Постачальників, грн			Середнє арифметичне цін 3-х виконавців, грн	Очікувана вартість закупівлі, грн
	ТОВ АРМАПРАЙМ	ТОВ КБ Трубопровідної арматури і спеціальних робіт	ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ		
1	2	3	4	5	7
1.)Клапан зворотній 19с72нж ДУ 800 Ру 10 2.) Клапан зворотній 19с72нж ДУ 800 Ру 10	1 193 148,00	1 037 500,00	1 145 640,00	1125430,00	1125430,00